

Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti la conformità dello stato dei luoghi e degli interventi di impianti di prima pioggia realizzati nello stabilimento industriale “Caschera profilati s.r.l.” in Castelliri via Pescara.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000**

I sottoscritti,

1. LUCA CASCHERA, codice fiscale CLSLCU77L25I838A, quale Amministratore Unico della “Caschera Profilati s.r.l.” con sede in Castelliri in località Pescara zona ASI n. 25 cap: 03030 Tel. 0776.855698, residente nel Comune di SORA – prov. Frosinone in Via Chiesa Nuova snc - CAP 03039
2. ing. Paolo Mancini n. 331 FR cod. fisc. MNCPLA49S14E340H, con studio in Sora – 03039 - in via Sferracavallo 13/A, residente in Isola del Liri in via Po n. 26 – tel. 335.8232556,

DICHIARANO

di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso di false dichiarazioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e ognuno per le proprie responsabilità,

CHE

- a) lo stato dei luoghi e le opere di scarico delle acque reflue (impianto di depurazione e reti di raccolta acque) relativo all’insediamento dell’opificio industriale sono state realizzate conformemente agli elaborati trasmessi;
- b) l’impianto di depurazione è stato realizzato provvisto delle autorizzazioni di Legge e in conformità alle Norme urbanistiche e ai regolamenti del Comune di Castelliri in cui l’impianto è localizzato;
- c) il piazzale soggetto al dilavamento delle acque meteoriche risulta dotato di idonee pendenze, di superficie impermeabile e garantisce una raccolta uniforme delle acque sulla intera superficie scolante e risulterà opportunatamente confinato;
- d) il sistema di raccolta delle acque, adeguatamente dimensionato e verificato, consentirà il convogliamento solo delle acque da inviare al trattamento depurativo, con esclusione delle eventuali promiscuità con le acque meteoriche non soggette al trattamento, ivi compreso

- quelle pluviali, (non sono previste le acque provenienti da strada di accesso a quota -1.35 mt. da ingresso piazzale e separata dal canale FOSSO - PANTANO);
- e) il dispositivo otturatore a galleggiante situato all'interno del pozzetto scolmatore "PSC" per la chiusura del flusso in ingresso alla vasca di accumulo garantisce la corretta attivazione della linea di prima e di seconda pioggia;
 - f) i pozzetti di campionamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia rispettivamente PC1 e PC2 sono stati realizzati a regola d'arte con garanzia do corretto prelievo e campionamento del refluo;
 - g) viene garantita l'idoneità degli impianti di depurazione per gli scarichi effluenti nel rispetto dei limiti tabella TAB.3 dell'allegato 5 – parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. previsti dalla vigente normativa in materia;
 - h) le acque di seconda pioggia non trattate non presentano potenziale contaminazione in considerazione dell'articolo 30 comma 2 del PTAR (dichiarazione già allegata agli atti presentati con il progetto esecutivo prot. 20784 del 10.06.2025).

Castelliri 19.03.2026

il tecnico incaricato

ing. Paolo MANCINI

il legale rappresentante

Luca CASCHERA